



Società per azioni
Sede legale e direzione
Via della Rena 20/11
39100 Bolzano

Tel +39 / 0471 / 324946
Fax +39 / 0471 / 941292
info@energiespa.it
www.energiespa.it

Registro Imprese Bolzano
Codice fiscale 01373000213
Capitale sociale int. ver.
€ 2.090.000

COLLAUDO INSTALLAZIONE **ELETTRICA E AUTOMATISMO** **FENESTRELLE**

Ordine: FEN11.05.2007 **Data:** 27.12.2007

Committente: Energie Spa

Indirizzo: Via della Rena 20; 39100 Bolzano

Impianto: Centrale Idroelettrica di Fenestrelle

Lavori conclusi: 07.05.2009

Inizio periodo di prova: 08.05.2009

Fornitura:

fornitura in opera, collaudo e messa in servizio, dell'impianto elettrico per il comando, la regolazione e la supervisione di due gruppi idroelettrici ad asse orizzontale della centrale di Fenestrelle e delle opere connesse in particolare la camera valvole, il bacino di carico e il bacino di compensazione

Commento:

Le apparecchiature e la componentistica fornita e montata corrispondono all'ordine e hanno dimostrato nel periodo di prova la loro validità per cui si può procedere alla stesura del collaudo.

Collaudo:

- L'installazione elettrica e l'automatismo e la supervisione hanno durante il periodo di prova dimostrato la loro affidabilità. La centrale ha funzionato per

tutto il periodo senza un'unica interruzione.

- I raffreddamenti dei quadri della sala commando fanno troppo rumore per cui devono essere spostati. EN-CO deve studiare una soluzione e presentarla entro 3 mesi dalla data del collaudo
- nel bacino sono stati montati le sonde di pressione sbagliate. Questi devono essere sostituite con sonde adeguate
- la telecamera montata sulla casa del guardiano deve essere cambiata
- per i quadri Bridi (AT, BT) EN-CO deve sviluppare un offerta tecnica ed economica per la loro sostituzione

Risultato:

Con la data odierna si esprime il collaudo provvisorio dei gruppi.

Periodo di garanzia

Il periodo di garanzia incomincia in data 10.06.2009 e termina in data 09.06.2011.

<u>Partecipanti:</u>	Robert Staindl	EN-CO
	Elmar Marzoner	Energie SpA

Fenestrelle, lì 10.06.2009

Per la Committenza
Ing. Elmar Marzoner



Per il fornitore
Robert Steindl

