

## Prüfbescheinigung

## Test Certificate


Kunde: / Customer:	Werk-Nr.: / Job-No:
EN-CO SNC	302 367 665

BZ-Nr.: / Order item:	Stück.: Qty.:	Schaltanlage: / Switchboard:
4503364002	8	Typ/Type NX-Air; Um=12kV; Ik=25kA

Die Schaltanlage entspricht nachstehenden Bestimmungen und wurde in unserem Prüffeld stückgeprüft:	The switchboard meets the specifications shown below and passed the routine tests at our test field:
--	--

**IEC 62271-200**  
**VDE 0671-200**

§ 7.1	Wechselspannungsprüfung mit 28 kV, 1 min	Power frequency voltage test with 28 kV, 1 min
§ 7.2	Spannungsprüfung an Hilfsstromkreis mit 1 kV	Dielectric test of auxiliary circuit with 1 kV
§ 7.5	Konstruktions- und Sichtkontrollen	Design and visual checks
§ 7.102	Mechanische Funktionsprüfung	Mechanical operation test
§ 7.104	Prüfung der Hilfseinrichtung Kontrolle der Verdrahtung	Test of auxiliary devices Verification of the correct wiring

Bemerkungen: / Remarks:	
Datum: Date:	Unterschrift: Signature:
2008.05.27	

**Siemens, S.A.**

Fábrica de Quadros Eléctricos  
E D MV 1 POR

Av. 25 de Abril, 201 – Quinta da Princesa – 2845-547 AMORA – PORTUGAL

G92700-Q0070-FN0411\_05